

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1041/77

enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

**SAKORD: BRANDSKYDD**  
**Isolering av ventilationskanaler**  
**Gipsskivor**

## GYPROC KANALINKLÄDNAD, EI 30-EI 60

Innehavare	Gyproc AB, Box 153, 746 24 Bålsta, tel: 0171-41 54 00, fax: 0171-41 54 50, hemsida: www.gyproc.se, org.nr: 556060-7953.
Produkt	GYPROC KANALINKLÄDNAD bestående av alternativt 2×GN 13, 2×GR 13, 2×GNE 13, 2×GRE 13 eller 2×GRIE 13 vid EI 30 respektive 2×GF 15 eller 2×GFE 15 vid EI 60, för inklädnad av ventilationskanaler av stålplåt med godstjocklek min. 0,7 mm. Kanalbredden får ej överstiga en skivbredd (900 alt. 1200 mm).
Avsedd användning	Utvändig brandisolering av ventilationskanaler i byggnader.
Handelsnamn	Gyproc kanalinklädnad, EI 30-EI 60
Godkännande	Med produkterna isolerade ventilationskanaler uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):  Brandteknisk klass EI 30 <span style="float: right;">5:22</span> (2×GN 13, 2×GR 13, 2×GNE 13, 2×GRE 13, 2×GRIE 13)  Brandteknisk klass EI 60 <span style="float: right;">5:22</span> (2×GF 15, 2×GFE 15)  Den på tillhörande handlingar visade anslutande väggen och bjälklaget förutsätts ha lägst samma brandtekniska klass som kanalen.
Tillhörande handlingar	Typdetalj nr 3:10:249 och 3:10:250 samt sidorna 508, 510, 513 (regel, skena och hörnprofil i avsnitt 6:2) och sida 528 (skruv i avsnitt 6:3) i Gyprocs Handbok, utgåva 6 daterad November 2003.
Kontroll	Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

2005-11-08

**Tg-bevis nr 1041/77**

Märkning	Gipsskivorna skall vara märkta enligt respektive godkännandebevis.
Bedömnings- underlag	Rapporter nr R10215 och 91 R10406 samt utlåtande nr 95 R12739A och 96 R12821 från Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) samt rapporter nr BGS1-1791, BGS1-1793 och BTC 5462F från The Building Test Centre, England (BTC).
Kommentarer	Gipsskivorna förutsätts vara godkända som tändskyddande beklädnad med yt-skikt klass I.  Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2000-09-11 med projektnummer T000911.
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2010-11-08.  Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.

  
Ulf Johansson  
Annika Hermodsson