



Swedish Institute for Technical
Approval in Construction



2006-05-17

Projekt nr. T 001045-02

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1240/95

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SAKORD: BRANDSKYDD
Inspektionsluckor

INSPEKTIONSLUCKA EI60 BS60

Innehavare	TS Inspekt-Luckor AB, Box 111, 524 22 Herrljunga, tel: 0513-219 80, fax: 0513-219 84, org. nr: 556432-3367.
Produkt	INSPEKTIONSLUCKA EI 60 BS60 uppbyggd av stålplåt och isolerad med 50 mm brandskyddsplatta Thermax typ M, max storlek 600×600 mm, EI 60.
Avsedd användning	Inspektionslucka i brandcellsskiljande byggnadsdelar.
Handelsnamn	TS Inspektionslucka EI60 BS60
Godkännande	<p>Produkten uppfyller kraven i 2 § 2 BVL, i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför vad gäller bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):</p> <p>Brandteknisk klass EI 60 5:22</p>
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning: Etikett placerad på emballaget till varje produkt, 1 sida.
Kontroll	<p>Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2002-09-18 med bilaga daterad 2003-08-29, dnr 310-94-0187 och övervakas av ett oberoende tredjepartsorgan, SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.</p> <p>Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.</p>
Distributör	Föreskrifterna om tillverkningskontroll omfattar följande distributionsställe: TS Inspekt-Luckor AB, Herrljunga



Swedish Institute for Technical
Approval in Construction



2006-05-17

Tg-bevis nr 1240/95

Märkning	<p>Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad lucka och omfattar:</p> <table border="0"> <tr> <td>Distributör och tillverkarkod</td> <td>TS Inspekt-Luckor AB, TS-300</td> </tr> <tr> <td>Boverkets inregistrerade varumärke</td> <td>†</td> </tr> <tr> <td>SITAC:s ackrediteringsnummer</td> <td>SITAC 1422</td> </tr> <tr> <td>Produktens typbeteckning</td> <td>TS Inspektionslucka EI60 BS60</td> </tr> <tr> <td>Typgodkännandebevisets nummer</td> <td>1240/95</td> </tr> <tr> <td>Brandtekniska egenskaper</td> <td>EI 60</td> </tr> <tr> <td>Löpande tillverkningsnummer eller -datum</td> <td>nr/datum</td> </tr> <tr> <td>Besiktningorgan</td> <td>SP</td> </tr> </table>	Distributör och tillverkarkod	TS Inspekt-Luckor AB, TS-300	Boverkets inregistrerade varumärke	†	SITAC:s ackrediteringsnummer	SITAC 1422	Produktens typbeteckning	TS Inspektionslucka EI60 BS60	Typgodkännandebevisets nummer	1240/95	Brandtekniska egenskaper	EI 60	Löpande tillverkningsnummer eller -datum	nr/datum	Besiktningorgan	SP
Distributör och tillverkarkod	TS Inspekt-Luckor AB, TS-300																
Boverkets inregistrerade varumärke	†																
SITAC:s ackrediteringsnummer	SITAC 1422																
Produktens typbeteckning	TS Inspektionslucka EI60 BS60																
Typgodkännandebevisets nummer	1240/95																
Brandtekniska egenskaper	EI 60																
Löpande tillverkningsnummer eller -datum	nr/datum																
Besiktningorgan	SP																
Bedömnings- underlag	Rapport nr G 10063 b från Dansk Brandteknisk Institut (DBI). Ritningsförteckning daterad 2006-03-08																
Kommentarer	<p>Monteringsanvisning ska medfölja varje levererad lucka.</p> <p>Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2003-09-10 och projektnummer T 001045-01.</p>																
Giltighetstid	<p>Godkännandet gäller t o m 2011-05-17.</p> <p>Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.</p>																

Johan Åkesson

Ingvar Pettersson