

2008-05-26

Projekt nr: T100202-02

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 2308/81

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SÖKORD: BRANDSKYDD
Tändskyddande beklädnad
Gipsskivor

GYPTONE UNDERTAKSSYSTEM

Innehavare	BPB Gyproc A/S, Hareskovvej 12, DK-4400 Kalundborg, tel: +45 59 57 03 30, fax: +45 59 57 03 01, e-post: info@gyproc.com, hemsida: www.gyptone.dk, org. nr: DK27237916.
Produkt	GYPTONE UNDERTAKSSYSTEM med beteckning Gyptone Line, Gyptone Quattro, Gyptone Point, Gyptone Sixto och Gyptone Base. Skivornas tillåtna perforeringsgrad är max 20 %.
Avsedd användning	Undertak i utrymningsvägar eller andra utrymmen med höga krav på skydd mot antändning eller snabb brand- och rökspridning.
Handelsnamn	Gyptone Undertakssystem
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR). Tändskyddande beklädnad* 5:22
	* slitsade eller perforerade plattor ska på baksidan vara belagda med en sk Akustikduk av cellulosa- och polyesterfiber med minsta vikt 50 g/m ²
Tillhörande handlingar	Handbok "Gyptone Undertak, Inspiration och information", sidorna 88-175, 210-223, 230-251 daterad juni 2006, se www.gyptone.se.

2008-05-26

Tg-bevis nr 2308/81

- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2003-09-11 och projektnr CP00053 och övervakas av ett oberoende tredjepartsorgan, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI).
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
- Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
BPB Gyproc A/S, Kalundborg, Danmark
- Märkning** Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:
- | | |
|--|---|
| Innehavare/tillverkningsställe | BPB Gyproc A/S, Kalundborg |
| Boverkets inregistrerade varumärke | + |
| SITAC:s ackrediteringsnummer | SITAC 1422 |
| Produktens typbeteckning | t. ex. Gyptone Quattro |
| Typgodkännandebevisets nummer | 2308/81 |
| Brandtekniska egenskaper | Tändskyddande beklädnad vid montering enligt typgodkännandet |
| Löpande tillverkningsnummer eller -datum | nr/datum |
| Besiktningsorgan | DBI |
- Bedömningsunderlag** Rapporter nr G 10203 från Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) samt 846000.10/96.040-1 och -2 från Norges branntekniske laboratorium (SINTEF NBL).
- Kommentarer** Då skivorna används som tändskyddande beklädnad skall monteringen utföras enligt tillhörande handlingar.
- Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2004-01-12 och projektnummer T100202-01.
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2013-05-26.
- Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Johan Åkesson



Annika Hermodsson