


1. Kantprofil Gyproc AC 70/40 - X2 ACOUnomic
(i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc ER 70, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
4. 2 x 70 mm mineralull

Brandklass: EI60
 Max vägghöjd: 3500 mm
 Ljudisolering, $D_{nT,w}$: 56 dB ^{a)}
 $D_{nT,w} + C_{50-3150}$: 52 dB ^{a)b)}
 Betongbjälklag: 250 mm

a) $D_{nT,w}$ vid 3,1 m rumsdjup i mottagarummet. Vid andra rumsdjup i mottagarummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.
 b) För väggar med dubbel regelstomme med två lag Gyproc gipskivor med ljudisolering $D_{nT,w} + C_{50-3150} = 52$ dB. Se vidare i kapitel Byggnadsakustik om "lika rum problemet" i Gällande Gyproc Handbok.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅAMMDD				
PROJEKT				
				
<small> GYPROC AB Box 153, Mölndalsvägen 99 SE 746 24 Båstad Tel: +46(0)774115400 Fax: +46(0)774115401 www.gyproc.se </small>				
RITAD/ÖNSTRÄV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2023-01-19		Teknisk Rådgivning		
ER 70/70x2 (450) NN-NN M140				
SKALA		RIFN. NR:		
1:10		3.1.6:110		