

# Gyproc installationsschakt

Innehavare/Utfärdat för

Saint-Gobain Sweden AB, Gyproc

Box 153, 746 24 Bålsta, Sverige

## Produktbeskrivning

Gyproc installationsschakt bestående av 2×12,5 mm Gyproc gipsskivor vid EI 30 respektive 2×15,4 mm Gyproc PROTECT vid EI 60. Gipsskivorna i installationsschaktet är Gyproc – GN 13, GNE 13, GPL 13, GPL 13, GR 13, GRE 13, GH 13, GHE 13, GE 13 ErgoLite, GEE 13 ErgoLite, Glasroc GHO 13 eller Glasroc GHOE 13 vid EI 30 respektive GF 15 eller GFE 15 vid EI 60. Installationsschaktets bredd får inte överstiga en skivbredd (900 mm alt. 1200 mm). Brandtekniska klasser EI 30, EI 60.

## Avsedd användning

Brandavskiljande installationsschakt avsett för kablar, rör och ventilationskanaler i byggnader.

## Handelsnamn

Gyproc installationsschakt, EI 30-EI 60

## Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30 (2×12,5 mm Gyproc gipsskivor)	5:231
Brandteknisk klass EI 60 (2×15,4 mm Gyproc PROTECT)	5:231

## Tillhörande handlingar

Detaljer 3.9.1:201 och 3.9.1:202 i Gyproc Handbok 10, 2023 samt sidorna 19-20, 28, 30 och 50 i Gyproc Produktkatalog 2021.

## Kontroll

I installationsschaktet ingående gipsskivor, stålreglar och skruvar kontrolleras inom ramen för CE-märkning.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännande 1041/77 | 2023-09-28


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1174030

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Akkred. nr. 1002  
Produktcertifiering  
ISO/IEC 17065

## Märkning

I väggkonstruktionerna ingående gipsskivor, stålreglar och skruvar ska märkas enligt reglerna för CE-märkning.

## Bedömningsunderlag

Rapporter nr. R10215 och 91R10406 från SP, rapporter nr. BGS1-1791, BGS1-1793 och BTC 5462F från The Building Test Centre samt rapporter 191376, 1150500 och 1150503 från RISE.

## Kommentarer

I installationsschaktet ingående produkter/komponenter förutsätts vara CE-märkta enligt följande harmoniserade standarder:

Produkt	Harmoniserad standard
Gipsskivor	SS-EN 520
Stålreglar	SS-EN 14195
Skruvar	SS-EN 14566

Gipsskivor förutsätts uppfylla kraven för klass K<sub>2</sub>10 enligt SS-EN 13501-2 samt lägst klass A2-s1,d0 enligt SS-EN 13501-1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-11-18.

## Giltighet

Giltigt till och med 2025-11-17.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric