

Inspektionslucka EI30 BS30

Innehavare/Utfärdat för

TS Inspekt-Luckor AB

Box 111, 524 22 Herrljunga, Sverige

Organisationsnummer/VAT nummer: 556432-3367

Tel: 0513-219 80, E-post: info@tsinspektluckor.se, Hemsida: www.tsinspektluckor.se

Produktbeskrivning

Inspektionslucka EI30 BS30 uppbyggd av stålplåt och isolerad med 40 mm brandskyddsplatta Thermax RS350, max. storlek 600x600 mm, brandteknisk klass EI 30.

Avsedd användning

Inspektionslucka i brandavskiljande invändiga byggnadsdelar.

Handelsnamn

TS Inspektionslucka EI30 BS30

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30

5:231

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning TS Inspektionslucka EI30/BS30, daterad 2008-10-01.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 310-94-0187, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

TS Inspekt-Luckor AB, Herrljunga

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Tillverkningskod	TS Inspekt-Luckor AB/TS-300
Produktens typbeteckning	TS Inspektionslucka EI30 BS30
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	1239/95
Egenskaper	EI 30
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan /och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport nr. G10063a från Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI).

Ritningar enligt ritningsförteckning daterad 2017-10-04.

Kommentarer

Monteringsanvisning ska medfölja varje levererad lucka.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2017-10-12.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-05-30.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Martin Tillander