

Typgodkännandebevis

1041/77

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Gyproc Installationsschakt

Innehavare

Gyproc AB, Box 153, 746 24 Bålsta
Organisationsnummer: 556060-7953
Tel: 0171-41 54 00, Fax: 0171-41 54 50
Hemsida: www.gyproc.se

Produkt

Gyproc Installationsschakt bestående av 2×12,5 mm Gyproc Gipsskivor vid EI 30 respektive 2×15,4 mm Gyproc PROTECT F vid EI 60. Gipsskivorna i installationsschaktet är Gyproc GN 13, GNE 13, GPL 13, GPLE 13, GR 13, GRE 13, GE 13 Ergo Lite, GEE 13 Ergo Lite, Glasroc GHO 13 eller Glasroc GHOE 13 vid EI 30 respektive GF 15 eller GFE 15 vid EI 60. Schaktväggens bredd får inte överstiga en skivbredd (900 alt. 1200 mm).

Avsedd användning

Brandisolerande installationsschakt avsett för kablar, rör och ventilationskanaler i byggnader.

Handelsnamn

Gyproc Installationsschakt, EI 30-EI 60

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30 (2×12,5 mm Gyproc Gipsskivor)	5:231
Brandteknisk klass EI 60 (2×15,4 mm Gyproc PROTECT)	5:231

Tillhörande handlingar

Typdetaljer 3.9.1.201 och 3.9.1.202 samt sidorna 542, 543 och 545 i avsnitt 6.2.1 i Gyproc Handbok 8, 2010.

Kontroll

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.



Märkning

I produkten ingående gipsskivor ska märkas enligt reglerna för CE-märkning.

Bedömningsunderlag

Rapporter nr R10215 och 91R10406 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt rapporter nr BGS1-1791, BGS1-1793 och BTC 5462F från The Building Test Centre (BTC), England.

Kommentarer

Gipsskivorna förutsätts uppfylla kraven vara CE-märkta i lägst klass A2-s1,d0.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2013-08-15.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2020-06-17.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Annika Hermodsson

