

# Typgodkännandebevis

2308/81

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan-och Bygglagen (2010:900), PBL

## Gyptone undertakssystem

### Innehavare

Gyproc A/S, Hareskovvej 12, DK-4400 Kalundborg

Organisationsnummer: DK27237916

Tel: +45 59 57 03 30, Fax: +45 59 57 03 01

E-post: [info@gyproc.com](mailto:info@gyproc.com), Hemsida: [www.gyptone.dk](http://www.gyptone.dk) eller [www.gyproc.se](http://www.gyproc.se)

### Produkt

Gyptone undertakssystem med beteckning Gyptone Line, Gyptone Quattro, Gyptone Point, Gyptone Sixto och Gyptone Base.

### Avsedd användning

Undertak i utrymningsvägar eller andra utrymmen med höga krav på skydd mot antändning eller snabb brand- och rökspridning.

### Handelsnamn

Gyptone undertakssystem

### Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR 18):

BBR 18

Tändskyddande beklädnad\*

5:22

\*Slitsade eller perforerade plattor ska på baksidan vara belagda med en s k Akustikduk av cellulosa- och polyesterfiber med minsta vikt 50 g/m<sup>2</sup>

### Tillhörande handlingar

Handbok "Gyptone Undertak, Inspiration och information", sidorna 88-175, 210-223, 230-251 daterad juni 2006, se [www.gyptone.se](http://www.gyptone.se).

### Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2003-09-11 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. CP00053. Kontrollorgan: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI).

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

### Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Gyproc A/S, Kalundborg, Danmark

### Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe  
Boverkets inregistrerade varumärke  
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer  
Produktens typbeteckning  
Typgodkännandets nummer  
Egenskaper  
Löpande tillverkningsnummer/datum  
Kontrollorgan

**Gyproc A/S, Kalundborg**  
**†**  
**SP Certifiering 1002**  
t. ex. **Gyptone Quattro**  
**2308/81**  
**Tändskyddande beklädnad**  
**nr/datum**  
**DBI**

### Bedömningsunderlag

Rapporter nr G 10203 från Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) samt nr 846000.10/96.040-1 och -2 från Norges branntekniske laboratorium (SINTEF NBL).

### Kommentarer

Montering skall utföras enligt anvisningarna i tillhörande handlingar.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2013-03-14.

### Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2018-01-01.

Ett typgodkännande upphör att gälla när produkten skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

### SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Annika Hermodsson